















SANITARIO DE FLUXÓMETRO

CONVENCIONES	
TUBERIA AGUA FRIA	
TUBERIA AGUA CALIENTE	
CODOS 90 AGUA FRIA	
TEES AGUA FRIA	
REDUCCION AGUA FRIA	
VÁLVULA AGUA FRIA	
CODOS 90 AGUA CALIENTE	
TEES DE AGUA CALIENTE	
REDUCCION DE AGUA CALIENTE	
CALENTADOR DE GAS	
CONTADOR GENERAL	
ACOMETIDA A LA RED PÚBLICA	

NOTAS Y ESPECIFICACIONES RED DE ABASTOS

1. En la construcción de todas las redes se deben seguir las especificaciones del "Código Colombiano de Fontanería" Norma ICONTEC 1500. Además se deberá de tener en cuenta las especificaciones ceñ a ó estas diseños.
2. Todos los diámetros están en mm, con equivalencias en pulgadas así:
   - ø 13 mm = 1/2 pulg.
   - ø 25 mm = 1 pulg
   - ø 38 mm = 1 1/2 pulg
   - ø 50 mm = 2 pulg.
3. La tubería de abastos será de PVC – Presión con RDE-21
4. La tubería de agua caliente será CPVC presión RDE11
5. De acuerdo con el decreto 3102 de la Ley 373 de 1997, en todo el proyecto se deberán instalar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.
6. Todas las tuberías de PVC y Acero que queden expuestas se deberán resistir con pintura o lona de acuile para garantizar su protección.
7. Todas las salidas llevarán cámara de aire y codo en cobre tipo K o H.G. de ø13 mm. para aparatos comunes. (Ver detalle 2).
8. Todas las salidas deberán llevar una válvula de abastos. – Todas las válvulas de paso serán de cierre rápido. (Ver detalle 7).
9. La tubería de suministro, desagüe y ventilación que pase a través de elementos estructurales, se protegerá por medio de cilindros en acero adicionando un elemento en plástico, usando 4 PVC en acero que sobre mm de acero o cobre, sistemas que pasa las tubería que atraviesan las vigas, losas ó muros que no hagan parte de los cimientos se utilizarán cilindros en PVC (acero). La las libre máximo entre la tubería y el cilindro será de 30 mm. (Ver Detalle 4).
10. En zanja la tubería de suministro de agua debe estar instalada a una distancia mínima de 0.10 m de manera vertical y a 0.30 m de manera horizontal a partir del cilindro exterior de la tubería de desagüe. (ver detalle 5).
11. Antes de cubrir los tubos, la tubería de suministro deberá someterse a un ensayo de agua a presión para comprobar la hermeticidad del sistema. El ensayo se hará a una presión no inferior a 100.4 m.c.a. (100 PSI) y deberá sostenerse durante cuba horas como mínimo.
12. Todos los lleno entre las tuberías se realizarán con material proveniente de las excavaciones o con arenilla y se compactarán al 95% del Proctor Modificado.
13. Todas las válvulas de paso serán de cierre rápido.
14. Toda modificación que se realice en la etapa de construcción a las redes con respecto a lo presentado en los planos, deberán registrarse en los mismos para una posterior actualización.

		26,12
		52,14
		41,16
		20,47

			25
			25
			25
			13
			25
			25
			25
			25
			13
			13
			25
			25
			25
			25
			13
			25
			25
			25
			13
			13
			25
			25
			25